

平成29年度

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

電気需給仕様書

## 鹿児島市立ふるさと考古歴史館電気需給仕様書

鹿児島市立ふるさと考古歴史館の電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

### 1 概要

#### (1) 需要場所

鹿児島市下福元町3763番地1 鹿児島市立ふるさと考古歴史館

#### (2) 業種及び用途

文化施設（考古博物施設）

### 2 仕様

#### (1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,600V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,600V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 非常用自家用発電設備	なし
キ 太陽光発電設備	なし

#### (2) 予定契約電力、予定使用電力量

ア 予定契約電力	158kW
----------	-------

（各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量	266,684kWh
-----------	------------

（平成29年4月1日から平成30年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率	100%（平均）
------	----------

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

#### (3) 契約供給期間

平成29年4月1日0時00分から平成30年3月31日24時00分まで

#### (4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置	: 有
イ 電力会社の検針方法	: 自動検針
ウ 電力量計構成	: 電力需給用複合計器（普通級）

(5) 契約期間の電力消費計画

別紙 1 参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に公益財団法人かごしま教育文化振興財団が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

鹿児島市立ふるさと考古歴史館内の構内引込口

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は供給者の所有とする。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

### 3 その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

平成29年度電力消費計画						
						(単位:kWh)
年	月	夏季平日	夏季休日	その他季平日	その他季休日	計
28	4			8,827	4,760	13,587
28	5			9,641	9,716	19,357
28	6			13,338	7,214	20,552
28	7	19,585	10,026			29,611
28	8	22,421	10,566			32,987
28	9	15,838	11,292			27,130
28	10			15,159	7,233	22,392
28	11			8,935	5,862	14,797
28	12			11,813	6,779	18,592
29	1			15,600	9,426	25,026
29	2			14,550	7,727	22,277
29	3			13,709	6,667	20,376
<b>計</b>		<b>57,844</b>	<b>31,884</b>	<b>111,572</b>	<b>65,384</b>	<b>266,684</b>