

受付番号1  
平成30年3月1日

### 入札説明書等に対する質疑及び回答

件名：鹿児島市民文化ホールで使用する電気  
(平成30年2月23日 告示 第7号)

	質 問	回 答
1	一般事業者からの供給を受けていたときの契約種別を教えてください。	平成24年度までの九州電力株式会社との契約種別は、業務用休日高稼働電力です。
2	入札対象施設の現供給者を教えてください。また電力需給用複合計器（通信機能付）への取替が新電力事業者と契約締結するためには、必要不可欠ですが、一般電気事業者へのメータ交換の期間に関する事前検討依頼はお済でしょうか。	現供給者は丸紅新電力株式会社です。ですので、一般電気事業者に対する取替交換は済んでいます。
3	入札金額算定にあたって、契約期間すべて消費税率は8%でよろしいでしょうか。また力率は100%での入札金額算定でよろしいでしょうか。	契約期間すべて消費税率は8%です。また、力率は電気需給仕様書に記載のとおり99%です。
4	見積、内訳書作成にあたり、端数の処理方法・記入方法について教えてください。 (切捨て、切上げ、四捨五入、小数点第○位まで記入等)	入札説明書15の(5)及び16の(3)に記載のとおりです。
5	弊社は1施設に対して一枚の請求書の作成となっており、分割請求には対応出来かねます。またお支払いに関しましても以下の例1のようなご要望の場合はお客様から入金の内訳を事前にお知らせして頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。 (例1) 庁舎 〇,〇〇〇円 自販機 〇,〇〇〇円に分けて別々で入金します	お示しの不可例に該当するようなことはありません。

6	<p>地域の一般電気事業者が値上げをした場合、弊社も値引き%は変えずにスライドで値上げをさせていただくこととなりますが、その際契約単価見直しを対応していただくことは可能でしょうか。</p>	<p>契約書(案)の第7条の記載のとおり、地域の一般事業者が値上げしたという理由での値上げには応じられません。</p>
7	<p>入札書及び内訳書に押印、割り印は必要でしょうか。また入札書の日付の指定、入札書と内訳書のお指定がございましたら教えてください。</p>	<p>割り印は不要です。 また、入札書の日付は入札執行日である平成30年3月15日で、入札書及び内訳書の様式は弊財団のホームページからダウンロード出来ます。</p>
8	<p>契約電力500kW以上の施設において、今回の供給開始期間から契約電力の増減はありますでしょうか。</p>	<p>電気需給仕様書のとおり、予定契約電力1,600kWで、これを越えないものとします。</p>
9	<p>予備送電がある場合、以下の内容を教えてください。 ・種類は「予備線」、「予備電源」のどちらか ・契約電力を教えてください。</p>	<p>予備送電があり、種類は予備線です。契約電力は1,600kWです。</p>
10	<p>「自家発補給電力」の契約がある場合、以下の内容を教えてください。 ・契約電力(kw)・使用月、未使用月とその使用電力量(kwh)</p>	<p>「自家発補給電力」の契約はありません。</p>
11	<p>弊社は、蓄熱割引等の特別な契約はございませんが宜しいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
12	<p>入札金額算定に当たって基本料金、従量料金の単価は税込み、税抜きどちらでしょうか。</p>	<p>入札説明書の15の(5)のとおり、入札書に記載する金額は税抜きです。</p>
13	<p>受変電設備(キュービクル)が地下にある施設はありますか。 地下にあるとなると、電波の問題で電力使用量の30分値が取れない恐れがあるため、新電力メータ交換の際アンテナを上げる工事が必要となり工事代を負担していただく場合がありますが、ご対応していただけるでしょうか。(弊社は工事代を負担することはできません)</p>	<p>受変電設備は地下にありますが、現供給者において問題はありませんでした。</p>
14	<p>弊社は検針結果を書類・データにて報告することはできませんがよろしいでしょうか。(Webにて使用量を確認することはできます) ※請求書は紙ベースとなります。</p>	<p>問題はありません。</p>

15	<p>工事負担金に関しまして、お客様の都合で新設備設置・工事が着工する際に発生しました工事金などは弊社負担することができませんがご対応いただけますでしょうか。</p>	<p>弊財団の都合による工事金等は負担いたします。</p>
16	<p>請求金額お支払いを行う際のお支払方法についてお教えいただけますでしょうか。(振込又は引き落とし)</p>	<p>支払方法は、銀行振込になります。</p>
17	<p>弊社が落札した際、切り替えの期間が短くなっておりますが、これはご協力いただけますでしょうか。</p>	<p>出来る限り対応いたします。</p>