

令和7年度

谷山サザンホール

電気需給仕様書

谷山サザンホール電気需給仕様書

谷山サザンホールの電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

1 概要

(1) 需要場所

鹿児島市谷山中央一丁目4360番地 谷山サザンホール

(2) 業種及び用途

文化施設（音楽劇場）

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,600V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,600V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり（系統連系なし）
キ 太陽光発電設備	なし

(2) 予定契約電力、予定使用電力量

ア 予定契約電力	277kW
----------	-------

（各月の契約電力は、供給開始後その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量	318,043kWh
-----------	------------

（令和7年4月1日から令和8年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率	100%（平均）
------	----------

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

(3) 契約供給期間

令和7年4月1日0時00分から令和8年3月31日24時00分まで

(4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置	: 有
イ 電力会社の検針方法	: 自動検針
ウ 電力量計構成	: 電力需給用複合計器（普通級）

(5) 契約期間の電力消費計画

別紙 1 参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に公益財団法人かごしま教育文化振興財団が設置する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

谷山サザンホール内地下 1 階受電室

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

3 その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、電気事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）による改正前の電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 3 条第 1 項の規定に基づき九州管内で一般電気事業者としての許可を得ていた者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

令和7年度電力消費計画

(単位:kWh)

年	月	夏季平日	夏季休日	その他季平日	その他季休日	計
7	4			6,888	8,220	15,108
7	5			6,552	8,300	14,852
7	6			12,793	8,399	21,192
7	7	18,713	15,637			34,350
7	8	17,306	9,913			27,219
7	9	13,039	10,490			23,529
7	10			21,284	17,072	38,356
7	11			16,710	13,284	29,994
7	12			17,556	15,104	32,660
8	1			14,770	12,281	27,051
8	2			12,866	11,344	24,210
8	3			16,962	12,560	29,522
計		49,058	36,040	126,381	106,564	318,043